

EN DATE DU

18/05/2018

Stade De France

INFORMATION SUR L'ERP

Adresse de l'ERP : **Saint-Denis - 93200**Catégorie de l'ERP : **1**Type de l'ERP : **L, M, N, P, R, T, W, X, Y, PA et PS**

Prestation(s) proposée(s) /

Evènements sportifs (football, rugby, athlétisme, ...), Concerts, Spectacles, Visites, Séminaires,

Activité(s) principale(s) :

Conventions, Restaurant, Boutique et Bureaux.

ACCESSIBILITE A L'ORIGINE

Diagnostic réalisé :



Nombre d'obstacles relevés :

112

ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP



Fonctionnalités					Commentaire / Modalités d'accessibilité
Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement					Les cheminements extérieurs respectent les exigences réglementaires en matière d'usage attendu, de repérage et de caractéristiques dimensionnelles.
Stationner un véhicule					Il existe des places réservées à chaque niveau de chaque parking. Le marquage au sol de ces dernières n'est pas totalement réglementaire et sera complété et/ou modifié. <ul style="list-style-type: none"> • P0: 158 places réparties sur 3 niveaux 4 places réservées seront créées au niveau 0. • P1: 1310 places dont 36 réservées réparties sur 3 niveaux • P2: 1465 places dont 28 réservées réparties sur 2 niveaux 4 places réservées supplémentaires seront créées. • P3: 1637 places dont 32 réservées réparties sur 3 niveaux 1 place réservée supplémentaire sera créée. • P5: 22 places dont 1 réservée réparties sur 1 seul niveau - parking VIP
Entrer dans l'établissement					Les Usagers en Fauteuil Roulant (UFR) peuvent rentrer par toutes les portes. Toutes les portes, sauf les portes E et T, ont des portillons adaptés. Aux portes E et T, les UFR passent par des bâtiments près des portes.
Etre accueilli					En événement, il n'existe pas de point d'accueil en tant que tel. L'accueil est réalisé par des agents de la société ALES events dans l'enceinte du stade. Hors événement, il y a des agents d'accueil aux portes E, T et H
Se déplacer et atteindre les services					Les cheminements intérieurs du stade respectent les exigences réglementaires en matière d'usage attendu, de repérage et de caractéristiques dimensionnelles. Les largeurs des circulations principales et d'accès à la plupart des différents locaux ouverts au public sont supérieures ou égales à 1,20 m, horizontales, sans obstacles et sans ressauts. L'ensemble des escaliers du stade seront mis en conformité par l'ajout d'équipement tel que des bandes d'éveil à la vigilance ou des nez de marche antidérapants. Les portes comportant une partie vitrée importante ou parois vitrées seront repérables, à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat, visibles de part et d'autre de la paroi vitrée.

Utiliser les sanitaires	☹️	☹️	😊	☹️	<p>Des sanitaires ou blocs de sanitaires sont présents dans l'ensemble du stade et répartis du niveau 0 (<i>uniquement en concert</i>) au niveau 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau 1 (<i>glacis, tribunes, auditorium, salons et loges</i>) - Niveau 2 (<i>loges</i>) - Niveaux 3, 4 et 6 (<i>tribunes et salons</i>) - Niveau 5 (<i>tribunes et bureaux</i>) - Niveaux 8 et 9 (<i>restaurant</i>) <p>Beaucoup de ces sanitaires présentent des non conformités comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La hauteur des urinoirs non différenciés dans les sanitaires hommes. - Les équipements des sanitaires adaptés non réglementaires ou absents (<i>absence de barre de tirage sur les portes des cabines adaptée, miroir trop haut, robinetterie non conforme, signalétique non contrasté ou absente, ...</i>). - Points d'eau non conformes dans les partie communes des blocs sanitaires. - Absence de sanitaire adapté dans certains salons.
-------------------------	----	----	---	----	---

CALENDRIER - ACTIONS MENEES

Année prévisionnelle de fin de travaux : 2023	 <p>0% 100%</p>
Nombre d'obstacles résolus : 0	
Nombre d'obstacles restants : 112	

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement

Type de l'Ad'AP : Patrimoine	Validé le : 19/01/2017	N° de l'Ad'AP : 093 066 16A 0028
Nombre d'années de réalisation des travaux : 6	Fin prévue des travaux : 2023	
Nombre de dérogations envisagées et/ou validées : 4		
Motif de la (des) dérogation(s) :	Disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité et leurs effets sur l'usage du bâtiment	
	Impossibilité technique	
Si Ad'AP Patrimonial :	Autorisation de travaux déposée :	✗
	N° du dossier :	Validé le :
Ad'AP terminé :	Attestation d'achèvement transmise :	✗

FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL

Nombre de personnes à former : Sans objet	 <p>0% 100%</p>
Nombre de personnes formées : Sans objet	
Nombre de personnes restant à former : Sans objet	

L'accueil des personnes en situation de handicap durant les évènements est confié à un prestataire extérieur. Il s'agit de la société ALES events dont l'ensemble des agents est formé et sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap (cf. ci-dessous).

MODALITES DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Type d'équipement :	Descriptif de l'équipement (usage, etc.)	Périodicité

Salons, Loges & Ascenseurs

